

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Геленджика
353465, г. Геленджик, ул. Гоголя, 5, тел.: 8 (86141) 3-39-42, E-mail: ond_gel@mail.ru

Предписание № 17/1/5

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Морячок» муниципального образования город-курорт Геленджик

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 17 от «29» января 2019 г. главного государственного инспектора города Геленджика по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 16 ч. 30 мин. «01» февраля 2019 г. по 16 ч. 30 мин. «27» февраля 2019 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Морячок» муниципального образования город-курорт Геленджик, фактически осуществляющего деятельность по адресу: г.Геленджик, мкр. Северный 8.

проверку проводил(а):

Голуб Виталий Васильевич - Старший дознаватель

совместно с: Судакова Елена Александровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только в выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствуют на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	Правила противопожарного режима в РФ п.20	03.06.19	
2	Отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны	Правила противопожарного режима в РФ п.6	03.06.19	
3	Отсутствует возможность свободного открывания эвакуационных выходов изнутри без ключа (второй этаж в группах)	Правила противопожарного режима в РФ п.35	03.06.19	
4	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли	Правила противопожарного режима в РФ п.21	03.06.19	
5	Огнетушители размещены не на видных местах	Правила противопожарного режима в РФ п.480	03.06.19	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Голуб В.В. - Старший дознаватель

Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» февраля 2019 г.

(подпись)